



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2019

WWW.AUTOWORLDEXPO.RU

4-7 АПРЕЛЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ:

FareXPO IFE[®]



Инструкция

о мерах пожарной безопасности при
монтаже-демонтаже объектов временной
застройки, при проведении мероприятий на
внутренних и открытых площадях МКВЦ
«ЭКСПОФОРУМ»



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2019

WWW.AUTOWORLDEXPO.RU

4-7 АПРЕЛЯ

Организаторы: FarEXPO IFI



1.

Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР).

Инструкция устанавливает основные положения обеспечения противопожарной защиты в выставочных залах павильонов, на открытых площадках МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создания условий для успешного тушения пожара и является обязательной для исполнения всеми работниками ООО «ЭФ-Интернэшнл», сотрудниками организаций-арендаторов и монтажных организаций, другими лицами, находящимися на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

1.2. Ответственность и контроль соблюдения противопожарного режима при выполнении монтажа-демонтажа оборудования экспозиций (стендов), проведении выставочных и других мероприятий возлагается на руководителей и уполномоченных представителей организаций, являющихся устроителями, монтажными организациями и участниками мероприятий на арендуемой площади, в помещениях и на территории, а также на директоров (специалистов) выставочных проектов, инженеров (специалистов), служб и отделов ООО «ЭФ-Интернэшнл».

Каждый сотрудник ООО «ЭФ-Интернэшнл», сотрудники организаций-арендаторов и иные лица, находящиеся на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», обязаны знать и выполнять требования настоящей инструкции и Правил противопожарного режима в РФ.

1.3. Должностные лица, ответственные за соблюдение противопожарного режима, обязаны:

1.3.1. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и недопущение курения на участках работы и территории экспозиции.

1.3.2. При обнаружении неисправностей в работе инженерных сетей, могущих привести к пожару (возгоранию), принимать немедленно меры к прекращению работы сетей, установок и оборудования, вызову квалифицированных специалистов ООО «ЭФ-Интернэшнл» для устранения обнаруженных неисправностей.

1.3.3. Организовать и контролировать постоянную уборку стендов, проходов и экспозиций, отключение осветительной электросети, компьютерной и множительной техники по окончании работы.

1.3.4. Не допускать использование первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

1.3.5. Своевременно выполнять все противопожарные мероприятия по требованию уполномоченных сотрудников ООО «ЭФ-Интернэшнл».

1.3.6. Перед началом монтажа выставочных стендов (экспозиций) провести целевой противопожарный инструктаж (подпись).

1.4. Застройщики стендов (экспозиций), участники выставок (мероприятий) обязаны знать правила пожарной безопасности, соблюдать установленный противопожарный режим в выставочных залах и на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

1.5. Лица, виновные в нарушении противопожарного режима в зависимости от характера



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2019

WWW.AUTOWORLDEXPO.RU

4-7 АПРЕЛЯ

Организаторы: FarEXPO IFI



нарушений и от их последствий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если монтаж, оформление экспозиции ведется с нарушением норм и Правил пожарной безопасности в РФ и настоящей инструкции, руководство ООО «ЭФ-Интернэшнл» как владелец зданий, сооружений, земельных участков оставляет за собой право прекратить строительство и потребовать от Участника (Устроителя) произвести демонтаж экспозиции, стенда и т.д.

Все вопросы, не оговоренные в настоящей инструкции и возникающие в период монтажа, работы и демонтажа выставок, разрешаются на месте устроителями выставочного мероприятия с ответственным лицом по пожарной безопасности ООО «ЭФ-Интернэшнл».

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при монтаже объектов временной застройки на внутренних и открытых площадях, при проведении мероприятий

2.1. Всё оборудование, строительные материалы, декорации, драпировки, облицовки и пр., применяемые для строительства и оформления помещений, объектов, выставочных стендов, должны быть сертифицированы по правилам пожарной безопасности в соответствии с 184-ФЗ от 27.12.2002 г. специально уполномоченными органами исполнительной власти в области сертификации.

Использование для производства монтажных работ оборудования, приборов, строительных материалов для оформления экспозиций допускается только после представления:

- сертификатов пожарной безопасности (сертификатов соответствия) на применяемые материалы и оборудование;
- договоров и актов на огнезащитную обработку материалов, применяемых для оформления экспозиции (стенда), выполненных из пожароопасных материалов;
- копий лицензий ГПС МЧС России, организации, проводившей огнезащитную обработку, копий свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов, а также сертификатов пожарной безопасности на применяемые ими огнезащитные составы.

2.2. Подрядные организации не могут использовать материалы для изготовления стен и потолков во временно возводимых помещениях, объектах и выставочных стенах с классом пожарной опасности менее чем КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).

2.3. Монтажные организации не могут использовать материалы для накрытия полов во временно возводимых помещениях, объектах и выставочных стенах с классом пожарной опасности менее чем КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).

Лиственные и хвойные деревья могут использоваться строительными организациями только с влажными корнями. Бамбук, тростник, солома, кора, торф и подобные материалы должны использоваться только после специальной обработки.

2.4. Установка и эксплуатация объектов временной застройки (выставочных стендов, временных помещений, сценических комплексов и других объектов), а также декораций, драпировок и демонстрируемого оборудования для оформления экспозиций допускается только после согласования технической документации с технической дирекцией ООО «ЭФ- Интернэшнл».

2.5. Монтаж и установка объектов временной застройки (выставочных стендов,



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2019

WWW.AUTOWORLDEXPO.RU

4-7 АПРЕЛЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ: FarEXPO



временных помещений, сценических комплексов и других объектов), а также декораций и выставочного оборудования должны производиться так, чтобы не допускать их установки вплотную к колоннам, загромождения свободного прохода к шкафам пожарных кранов, первичным средствам пожаротушения, выходам из залов, павильонов. На входах и выходах запрещается установка турникетов и устройство порогов.

Размещение объектов временной застройки (выставочных стендов, временных помещений, сценических комплексов и других объектов) на внутренних и открытых площадях должно выполняться в соответствии с техническим условиями МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» и технической документацией Организатора, согласованной с технической дирекцией ООО «ЭФ-Интернэшнл».

2.6. Во всех объектах временной застройки (выставочных стендов, временных помещениях, сценических комплексах и других объектах) и в каждом построенном помещении, в том числе на втором этаже, необходимо иметь в соответствии с требованиями пожарной безопасности огнетушители 8-литровые углекислотные или порошковые и соответствующие документы к ним.

2.7. Ковры, дорожки и другие ковровые покрытия должны надежно крепиться к полу по периметру и на стыках.

2.8. Все объекты временной застройки (выставочные стеллы, временные помещения, сценические комплексы и другие объекты) должны постоянно содержаться в чистоте. На объектах временной застройки (выставочные стеллы, временные помещения, сценические комплексы и другие объекты) на всех этапах монтажа и при проведении мероприятий запрещается:

- пользоваться газовым оборудованием, в том числе газовыми баллонами и открытым огнем для приготовления пищи;
- складировать строительные материалы в проходах, проездах, за стенами, в том числе строительные отходы;
- монтировать оборудование и использовать материалы, не предусмотренные проектной документацией;
- устраивать кладовые, мастерские, склады рекламных материалов и представительских товаров;
- завозить и устанавливать сосуды высокого давления без письменного разрешения ООО «ЭФ-Интернэшнл»;
- применять драпировочные материалы из горючих материалов, не поддающихся обработке огнезащитным составом;
- применять краски на горючей основе для покраски стендов;
- хранить и использовать легко воспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ) и сосуды с горючими газами (ГГ), а также тару от них;
- использовать трубопроводы установок пожаротушения для подвески или крепления какого-либо оборудования, рекламы и т.д.;
- присоединять оборудование и приборы к питательным трубопроводам установок пожаротушения;
- прокладывать электрокабели и водопроводные трубы в проходах без кабель-каналов;
- нарушать целостность спринклерных оросителей установок пожаротушения;



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2019

WWW.AUTOWORLDEXPO.RU

4-7 АПРЕЛЯ

Организаторы: FarEXPO IFI



- использовать внутренние пожарные краны, установленные на спринклерной сети, для других целей, кроме тушения пожара;
- - загромождать (закрывать) пожарные краны и подходы к ним каким-либо оборудованием, стендами и пр., а также перекрывать зоны действия пожарных извещателей перетяжками, плакатами, декорациями, занавесами и др. предметами;
- применять в светильниках рассеиватели из органического стекла, полистирола и других сгораемых материалов;
- полностью гасить свет в выставочных залах во время работы выставок (мероприятий);
- устанавливать дополнительные электропотребители, не предусмотренные утвержденной электросхемой;
- оставлять без присмотра включенными в электросеть оборудование и приборы;
- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, кабелями и проводами, другими неисправными электроприборами, а также кипятильниками и обогревателями с открытыми нагревательными элементами, спиралями;
- устанавливать светильники подсвета, софиты, прожектора и электролампы ближе 0,5 метра от выставочного оборудования, стендов, декораций и драпировок, оросителей спринклерной системы пожаротушения, оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- убирать стеллы, помещения с применением бензина и других ЛВЖ и ГЖ;
- заправлять выставочные транспортные средства горючим и сливать из них топливо, держать их с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;
- проводить зарядку аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах;
- устанавливать в залах транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ.

2.9. Запрещается устанавливать электрические выключатели и защитную аппаратуру в закрываемых помещениях. К электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный подход.

2.10. При размещении экспозиций (стендов, павильонов, палаток) на открытых территориях (площадках) устроители мероприятий обязаны комплектовать их первичными средствами пожаротушения в количестве, определенном приложением № 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

2.11. Применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры, пр.), а также демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня, производство выстрелов, фейерверков, других пиротехнических и дымовых спецэффектов допускается в исключительных случаях и только вне павильонов при наличии письменного разрешения ответственного за пожарную безопасность на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» и в присутствии уполномоченного представителя ООО «ЭФ-Интернэшнл» по направлению работ.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2019

WWW.AUTOWORLDEXPO.RU

4-7 АПРЕЛЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ: FarEXPO



После окончания мероприятия необходимо произвести тщательную проверку места производства спецэффектов с уборкой тлеющих остатков материалов и несгоревших элементов пиротехнических средств.

2.12. На проведение всех видов огневых, сварочных и других пожароопасных работ в местах экспозиций (стендов) Устроителю мероприятия необходимо оформлять наряд-допуск на проведение работ с согласованием его с ООО «ЭФ-Интернэшнл».

2.13. Устроители мероприятий обеспечивают проведение инструктажа привлекаемого обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в целях обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей на период проведения мероприятия в соответствии с данной инструкцией.

2.14. При проведении мероприятий в ночное время с массовым пребыванием 50 и более человек устроители обязаны заблаговременно сообщить в пожарную часть информацию о предполагаемом количестве людей.

2.15. Перед началом проведения мероприятий и выставок устроители этих мероприятий должны тщательно осмотреть помещения, стеллы, оборудование, временные электросети и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.

2.16. В период мероприятий устроители обязаны обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене сценического комплекса и в зальных зонах.

2.17. Дежурный персонал и администраторы при проведении мероприятий и выставок с массовым пребыванием людей должны быть обеспечены прямой телефонной связью с подразделением пожарной части, знать номер телефона вызова.

2.18. Проведение мероприятий и выставок в помещениях с одним эвакуационным выходом с одновременным пребыванием 50 и более человек не допускается.

2.19. При проведении мероприятий и выставок с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у дежурного персонала и администраторов должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется исходя из особенностей здания и застройки оборудованием, времени проведения мероприятия, расчетного количества людей в здании. Но не менее одного фонаря на каждого дежурного работника.

2.20. Число людей (50 и более человек), одновременно находящихся в помещениях с массовым пребыванием - павильоны, зрительные, выставочные, торговые и другие залы - не должно превышать количества, установленного проектом на данное помещение, или при осуществлении застройки (сценические комплексы, выставочное и другое оборудование) должно быть определено расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

2.21. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, пр.), доступы к шкафам пожарных кранов, первичным средствам пожаротушения, сигнализации и электрическим щитам различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать любым способом двери эвакуационных выходов;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

2.22. Курение в выставочных залах, на территории (месте) экспозиции категорически



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2019

WWW.AUTOWORLDEXPO.RU

4-7 АПРЕЛЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ: FarEXPO IFI



запрещается, а допускается только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах.

2.23. Не требующиеся более транспортировочные ящики, упаковочные, другие материалы и оборудование должны быть сразу вывезены из павильонов и храниться в складском помещении или на специально выделенной площадке (месте), а строительные отходы Застойщиком немедленно убираются в собственные контейнеры автомобилей и вывозятся.

2.23. Ежедневно по окончании работы выставочные стенды должны осматриваться ответственными лицами Экспонента и закрываться только после отключения электроприборов, оргтехники и освещения стенда.

3. Порядок содержания дорог, открытых площадей

3.1. Территории выставочных залов, павильонов необходимо постоянно содержать в чистоте, стены должны быть освобождены от мусора и тары. Категорически запрещается оставлять в выставочных павильонах после окончания часов работы выставки мусор в павильонах, урны с мусором на стенах.

Сгораемый мусор, промасленные обтирочные материалы, разовую тару хранить вне зданий в специально отведенном месте в несгораемых контейнерах и не ближе 15 м от зданий и выставочных павильонов. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» запрещается.

3.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным (эвакуационным) лестницам, пожарным колодцам и гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается, а также у наружных дверей, монтажных ворот, эвакуационных лестниц.

4. Порядок действий при возникновении пожара

4.1. Сотрудник ООО «ЭФ-Интернэшнл», монтажная организация, участник мероприятий при обнаружении пожара (возгорания) или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры, пр.) обязаны:

4.1.1. Сообщить всем находящимся на стенде, в помещении об обнаружении пожара (загорания).

4.1.2. Немедленно вызвать пожарную команду по телефону **01**, а также сообщить администратору павильона и дежурному службы охраны МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», а администратор и дежурный (СБ) в свою очередь доложить руководству ООО «ЭФ-Интернэшнл», коменданту и в другие службы. При этом назвать точный адрес и место возникновения пожара (наименование стенда, помещения, этаж), что горит, сообщить свою фамилию и номер телефона, с которого передано сообщение.

4.1.3. Принять посильные меры к эвакуации людей из помещения.

4.1.4. Приступить к тушению пожара, имеющимися первичными средствами пожаротушения.

4.2. Руководители и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в местах работ экспозиций, выставочных стендов, прибывшие к месту пожара, обязаны:



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2019

WWW.AUTOWORLDEXPO.RU

4-7 АПРЕЛЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ: FarEXPO IFEx



4.2.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара (загорания) оператору диспетчерской, поставить в известность службу охраны и вышестоящее руководство.

4.2.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, посетителей, не участвующих в тушении пожара (загорания).

4.2.3. Организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей.

4.2.4. По прибытии боевого расчета противопожарных подразделений территориальных органов ГПС МЧС России проинформировать о сложившейся обстановке, конструктивных и технологических особенностях временно-введенного объекта (выставочного стенда, временного помещения, сценического комплекса и других объектов), помещения павильонов МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ», предоставить другую необходимую информацию.

Внимание! Отключение электроснабжения аварийных участков, установок и пр. выставочных залов производится дежурными электриками.

Внимание! Отключение системы вентиляции и кондиционирования производится дежурными механиками



ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2019

WWW.AUTOWORLDEXPO.RU

4-7 АПРЕЛЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ:

